

CARGA EXISTENTE CD-01 = 28.000 W
CARGA EXISTENTE CD-02A = 20.200 W
CARGA EXISTENTE. = 48.200 W

CARGA A INSTALAR CD-02 = 22.500 W

CARGA TOTAL INSTALADA. = 70.700 W

DEMANDA EXISTENTE. = 43,23 KVA

DEMANDA AMPLIAÇÃO. = 22,25 KVA

DEMANDA PREVISTA TOTAL = 65,48 KVA

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS
CNPJ: 82.939.414/0001-45

LOCAL: CRECHE MUNICIPAL SONHO DE CRIANÇA
Esq. Rua Vicente Cola, Bairro Sebaldo Kunz,
Catanduvas - SC, CEP 89670-000

OBRA:
Reforma entrada de energia elétrica

ESCALA:
INDICADA

DESENHO:
Eu

PRANCHA:

CARGA

DATA:
16 / 11 / 2021

ART N°:
8054091-6

SO:
xxxxxxx

PERFIO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME
CNPJ: 10.864.206/0001-13

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOEMIR PERONDI
Eng°. Eletricista
CREA SC 22312-4

PROJETO:
ELÉTRICO ENTRADA DE ENERGIA