



- NOTAS**
- 1 - Apenas a praça de alimentação fora o uso de GLP;
 - 2 - O evento possui controle de público automatizado com sistema de monitoramento e placar eletrônico, sendo disponibilizado o contador de pessoas no interior do evento;
 - 3 - Os portões de saída ficarão abertos durante todo o evento com monitoramento por segurança para evitar entrada de pessoas;
 - 4 - O material da cobertura será em Lona Vinílica, com propriedades não propagante a chamas, com Classe II - B, sem subaquecimento;
 - 5 - IN 19: A edificação atende a IN19 de instalações elétricas de baixa tensão;
 - 6 - IN 26: O evento disponibilizará DEA alocado dentro da ambulância de propriedade do município de Catanduvas - SC;
 - 7 - O sistema de SAL já se encontra instalado no local, não possuindo alteração de layout, permanecendo conforme aprovado em projeto anterior.

LEGENDA

	Extintor pó químico (PQS)
	Indicação de piso antiderrapante e incombustível
	Indicação do local de fixação da Planta de Emergência
	Placa fotoluminescente para sinalização de abandono de local
	Luminária de emergência bifocal bloco autônomo 2x55W
	Quadro geral de energia elétrica
	Luminária de emergência bifocal bloco autônomo 30LED
	Cabo Ø 8mm de Interligação entre tendas



PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 ALAIRTON JOSÉ PADILHA
 CREA: SC 049101-2

PROPRIETÁRIO:
 MUNICÍPIO DE CATANDUVAS
 CNPJ: 82.939.414/0001-45

OBRA:
 EVENTO TRANSITÓRIO - ANIVERSÁRIO MUNICÍPIO 60 ANOS

ENDEREÇO:
 Parque de Exposições Prefeito Sestílio Bortolon
 Rua da Liberdade, Centro, Catanduvas, SC

CONTEÚDO:
 Planta de Situação
 Planta Baixa

ART: 8697110-7
 Data: Março / 2023
 Escala: Indicada
 Área do evento: 12124,23 m²
 Área à construir: 0,00 m²
 PRANCHAS: Nº FOLHAS: 13

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA - CBRM/SC - CATEGORIA: SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - CATANDUVAS/SC - PROTOCOLO: ANTT/1704/2024 - APROVADO EM: 14/03/2024 - Quantidade: 13 folhas (incluindo esta)