DO MEDIDOR
XISTENTE

POSTE DT 8/300
(EXISTENTE)

QD1
10

COPA/COZINHA/A. SERV.

DEPÓSITO AMPLIAÇÃO

BANHEIROS

SALA DO FUNCIONÁRIOS

DEPÓSITO

OFINICIA INTERNA (EXISTENTE)

ARC18000
19
1630W

QD1
ø3"
10

QD1

ø1"

ø1"

OFICINA EXTERNA (EXISTENTE)

PONTO

CIRCULAÇÃO

ARC12000
17
1085W

ARC12000
18
1085W

ARC12000
15
1085W

ARC12000
16
1085W

ARC12000
13
1085W

ARC12000
14
1085W

ARC12000
11
1085W

ARC12000
12
1085W

26
2x55W

PLANTA BAIXA TÉRREO

Escala 1 : 50

QD1
(32178 W)

10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1300 W) S	1 (ILUMINAÇÃO EXISTENTE)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1568 W) T	2 (ILUMINAÇÃO NOVA)
16 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(2400 W) R	3 (TUG's - SALAS 1/3)
16 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(2400 W) T	4 (TUG's - SALAS 5/7)
16 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(2400 W) S	5 (TUG's - SALAS 2/4)
16 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(2400 W) T	6 (TUG's - SALAS 6/8)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1200 W) R	7 (TUG's - SALA FUNCIONÁRIOS)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1000 W) S	8 (TUG's - COZINHA)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1800 W) S	9 (TUG's - COZINHA)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(600 W) R	10 (TUG's - DEPÓSITO)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1085 W) T	11 (TUE - SPLIT 12.000 BTU SALA 01)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1085 W) S	12 (TUE - SPLIT 12.000 BTU SALA 02)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1085 W) T	13 (TUE - SPLIT 12.000 BTU SALA 03)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1085 W) S	14 (TUE - SPLIT 12.000 BTU SALA 04)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1085 W) R	15 (TUE - SPLIT 12.000 BTU SALA 05)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1085 W) R	16 (TUE - SPLIT 12.000 BTU SALA 06)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1085 W) R	17 (TUE - SPLIT 12.000 BTU SALA 07)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1085 W) R	18 (TUE - SPLIT 12.000 BTU SALA 08)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1630 W) T	19 (TUE - SPLIT 18.000 BTU SALA FUNC.)
16 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(2400 W) S	20 (RESERVA)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(100 W) R+S+T	21 (RESERVA)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(100 W) R+S+T	22 (RESERVA)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(100 W) R+S+T	23 (RESERVA)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(100 W) R+S+T	24 (RESERVA)
16 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(100 W) R+S+T	25 (RESERVA)
10 A	3 kA	Unipolar - PVC (70°C)	(1900 W) R	26 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

POSTE
EXISTENTE
40 A 3 kA R+S+T
10 Unipolar - PVC (70°C)

Legenda - 01 - Planta Baixa Térreo Existente
2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
Condulete C
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
Condulete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso
Entrada de serviço
Tomadas para Iluminação de Emergência
Luminária LED 32W
Luminária (EXISTENTE)
Quadro de distribuição
Quadro de medição
Tomada blindada baixa a 0,30m do piso

LEGENDA

Aprovações:

AMMOC
Rua Roberto Trompowski,68 - 2° andar / Tel: 49 3522-2800 - www.ammoc.org.br - e-mail: ammoc@ammoc.org.br - Joaçaba/SC

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS

Obra:
REFORMA E AMPLIAÇÃO BARRACÃO
SEC. INFRAESTRUTURA

Local da Obra:
RUA WALDEMAR BORTOLON, 1449 / ESQUINA C/
ESTRADA MUNICIPAL - SEBALDO KUNZ - CATANDUVAS / SC

Conteúdo:
PLANTA BAIXA TÉRREO, DIAGRAMA UNIFILAR
E LEGENDA

ELÉTRICO

Responsável Técnico:
Ana Júlia U. de Carvalho - Eng. Civil - Crea/SC 105.295-8
André Brito Dotti - Eng. Civil- Crea/SC 162.237-5
Denir Narcizo Zulian - Eng. Civil - Crea/SC 50.805-8
Fábio Zilio Caron - Eng. Civil - Crea/SC 140.642-7
Lucas F. Balestrin - Eng. Agrônomo - Crea/SC 156.743-7
Max Mooshammer - Eng. Civil - Crea/SC 139.164-0
Suellen Karine Cervelin - Eng. Civil- Crea/SC 166.933-0

ELE
01/02

Quaisquer alterações consulte os responsáveis técnicos:

SUELLEN KARINE CERVELIN:09154665980
Eu sou o autor deste documento
sua localização de assinatura aqui
2023.05.30 16:57:12-03'00'

Assinatura Responsável Técnico

Assinatura Prefeito(a) Municipal

Desenho:	Data:	Escala:	Área Total:
Fernando Augustin	Abril / 2023	Indicada (s)	